

TABELLA 2. Attività accessorie pertinenti alle attività adibite ad uffici di tipo 1, 2, 3, 4, 5: archivi e depositi	CLASSIFICAZIONE				
	di materiale combustibile con superficie fino a 15 mq	di materiale combustibile con superficie fino a 50 mq	di materiale combustibile con superficie superiore a 50 mq	di materiale combustibile con superficie superiore a 200 mq	di sostanze infiammabili
Locali	Locali di piano	Locali di piano	Ubicati ai piani fuori terra e/o ai piani 1° e 2° interrato. La superficie lorda di ogni singolo locale non può essere superiore a 1.000 mq per i piani fuori terra e a 500 mq per i piani interrati.	Ubicati ai piani fuori terra e/o ai piani 1° e 2° interrato. La superficie lorda di ogni singolo locale non può essere superiore a 1.000 mq per i piani fuori terra e a 500 mq per i piani interrati.	Al di fuori del volume dell'edificio. È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie.
Accesso				Deve avvenire dall'esterno, attraverso spazio scoperto o intercapedine antincendi, oppure dall'interno, tramite filtro a prova di fumo.	
Aerazione naturale	Anche privi di aerazione naturale.	La superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove ciò non sia possibile è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione.		Deve essere ricavata su parete attestata su spazio scoperto ovvero, per i locali interrati, su intercapedine antincendi. Non è ammessa l'aerazione meccanica.	I locali deposito all'interno del volume dell'edificio (dove detenere gli armadi metallici dotati di bacino di contenimento) devono essere dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.
Resistenza al fuoco	Gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 30.	Gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 60.	Gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 90.		
Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme	Il locale deve essere protetto con rivelatori di incendio collegati all'impianto di segnalazione e allarme.		Il locale deve essere protetto da impianto automatico di rivelazione, segnalazione ed allarme.	Il locale deve essere protetto da impianto automatico di rivelazione, segnalazione ed allarme. Devono essere installati dispositivi ottici di ripetizione allarme lungo i corridoi.	
Impianto di spegnimento automatico	Non richiesto.	Per carico d'incendio superiore a 50 Kg/mq. Tali impianti devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature vi presenti, ed essere progettati, realizzati ed installati a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.		Tali impianti devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature vi presenti, ed essere progettati, realizzati ed installati a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.	
Estintori	All'esterno del locale, in prossimità della porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore portatile avente carica minima pari a 6 Kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 89B.	Sia all'interno che all'esterno del locale, in prossimità della porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore portatile avente carica minima pari a 6 Kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.	All'interno di ogni locale deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 Kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.		
Carico d'incendio	Limitato a 30 Kg/mq.	Limitato a 60 Kg/mq.	Limitato a 60 Kg/mq. In caso di carico d'incendio superiore a 60 Kg/mq fare riferimento ad archivi e depositi con superficie superiore a 200 mq.	Anche superiore a 60 Kg/mq.	