

<b>TABELLA 3. Attività accessorie pertinenti alle attività adibite ad uffici di tipo 1, 2, 3, 4, 5: locali per riunioni e trattenimenti</b>		<b>CLASSIFICAZIONE</b>			
		<b>capienza fino a 25 persone</b>	<b>capienza inferiore a 50 persone</b>	<b>capienza complessiva tra 50 e 100 persone</b>	<b>capienza superiore a 100 persone</b>
<b>Disposizioni particolari</b>					Osservanza delle disposizioni relative ai locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento per i locali aperti al pubblico.
<b>Ubicazione</b>		A qualsiasi quota al di sopra del piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di -10,00 m rispetto al piano di riferimento.			
<b>Parti comunicanti</b>		Comunicazione diretta con altri ambienti dell'attività.			Non aperti al pubblico: elementi di separazione, ivi comprese le porte di comunicazione con altri ambienti dell'attività, di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 30.
<b>Reazione al fuoco dei materiali</b>		Si applicano le prescrizioni previste per i locali di pubblico spettacolo.			
<b>Impianto di spegnimento automatico</b>		Per locali ubicati a quote comprese tra -7,50 m e -10,00 m.			
<b>Misure per l'evacuazione in caso di emergenza</b>	<b>Affollamento massimo ipotizzabile</b>	In quei locali in cui le persone trovano posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori, è determinato dal numero di posti a sedere; negli altri casi viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/mq da dichiarare a cura del titolare dell'attività.			
	<b>Vie di esodo, numero e larghezza delle vie di uscita</b>	È ammesso che siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,80 m, senza l'obbligo di apertura della porta nel verso dell'esodo.	È ammesso che siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 1,20 m, che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.	Devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo di piano.	Devono essere serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle vigenti norme per i locali di pubblico spettacolo. Almeno la metà di tali uscite devono adurre direttamente all'esterno o in luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo di piano.
	<b>Locali ubicati a quote comprese tra -7,50 m e -10,00 m</b>	Uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghi sicuri dinamici.			
<b>Distribuzione posti a sedere</b>				La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni per i locali di pubblico spettacolo. Sono ammesse particolari sistemazioni distributive, funzionali alle esigenze del caso, purché non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.	