



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

All' Albergo "....."

07039 VALLEDORIA

Cagliari,

Al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di

SASSARI

Prot. N°-PI *Allegati*

OGGETTO: Albergo "....." sito in Valledoria (n° 84 D.M. 16.02.1982).
Istanza di deroga al punto 6.6 del D.M. 9.04.1994 .

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 13.02.2007.

- Visto il parere del Comando Prov.le di Sassari ;
- Acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n° 42 del 3 maggio 2007;

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto disposto dal D.M. 9.04.1994, ai sensi del D.P.R. n° 37/98, si concede la deroga di che trattasi alle seguenti condizioni:

- ✓ Venga installato un impianto di rilevazione fumi;
- ✓ Venga accertata la limitazione del carico di incendio a 20 kg/mq in tutti gli ambienti della attività ricettiva.

Inoltre, sarà opportuno che il Comando che legge, nel rilasciare il certificato di prevenzione incendi, tra le condizioni di esercizio, ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 art. 5, ponga l'obbligo di verificare con la cadenza stabilita dalla norma tecnica il regolare funzionamento dei sistemi e/o dispositivi, da segnalare su apposito registro.

IL DIRETTORE REGIONALE
MISTRETTA

AM/pt