



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Alla Soc. Impresa

Via

07041

ALGHERO

Al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di

SASSARI

Cagliari, 28 OTT. 2008

Prot. n° 6004 -PI Allegati

OGGETTO: Adeguamento al D.M. 01.02.1986 di un autorimessa interrata dello stabile di Via
- ALGHERO.
- Istanza di deroga ai punti 3.10.6 del D.M. 01/02/1986.

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 21.08.2008.

- Visto il parere del Comando Prov.le di Sassari;
- Acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n°46 del 09/10/2008

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto disposto dal D.M. 01/02/1986, ai sensi del D.P.R. n° 37/98, si concede la deroga di che trattasi alle seguenti condizioni:

- Venga installato un'impianto di rilevazione di fumo e calore con allarme acustico e visivo a protezione dei box auto, delle cantine e della corsia di manovra conformemente alle Norme UNI 9795 ed alle altre correlate;
- Venga realizzata una uscita di sicurezza di larghezza non inferiore a 1,20 m nel cancello del passo carraio.

Inoltre, sarà opportuno che il Comando, nel rilasciare il certificato di prevenzione incendi, tra le condizioni di esercizio, ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 art. 5, ponga l'obbligo di verificare con la cadenza stabilita dalla norma tecnica il regolare funzionamento dei sistemi e/o dispositivi, da segnalare su apposito registro.

IL DIRETTORE REGIONALE

~~MISTRETTA~~

AM/pt