



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Al Comune di
.....
.....

Cagliari,

Al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di

SASSARI

Prot. N°-PI Allegati

OGGETTO: Restauro e ristrutturazione della Biblioteca comunale presso l'ex convento di (n° 90 D.M. 16.02.1982).
Istanza di deroga al comma 3 dell'art.4 del DPR 418/95.

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 27.07.2007.

- Visto il parere del Comando Prov.le di Sassari ;
- Acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n°43 del 11 ottobre 2007 ;

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto disposto dal DPR 418/95, ai sensi del D.P.R. n° 37/98, si concede la deroga di che trattasi alle seguenti condizioni:

- a) predisposizione di un impianto di rivelazione fumi ;
- b) predisposizione di un impianto di spegnimento automatico nei depositi librari ;
- c) limitazione dell'affollamento a n°20 unita ;
- d) il carico di incendio delle sale di lettura 5,6,7 non superi i 30 kg di legna standard ;
- e) le sale 5,6 costituiscano compartimento antincendio di caratteristiche almeno REI 30 .

Inoltre, sarà opportuno che il Comando che legge, nel rilasciare il certificato di prevenzione incendi, tra le condizioni di esercizio, ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 art. 5, ponga l'obbligo di verificare con la cadenza stabilita dalla norma tecnica il regolare funzionamento dei sistemi e/o dispositivi, da segnalare su apposito registro.

IL DIRETTORE REGIONALE
MISTRETTA

AM/pt