



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Alla Soc.

07100 SASSARI

Cagliari, 5 OTT. 2005

o p. c. Al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di

SASSARI

Prot. N° 7079 -PI Allegati

OGGETTO: Soc. – Deposito di GPL con sede in
Sassari, (Att. n°4b del DM 16.02.1982).
Istanza di deroga al punto 13.11.1 del D.M. 13.10.94.

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 14.07.2005.

- Visto il parere del Comando Prov.le di Sassari;
- Acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n°36 del 29/09/2005

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto disposto dal D.M. 13.10.94, ai sensi del D.P.R. n° 37/98, si concede la deroga di che trattasi alle seguenti condizioni:

1. Dovrà essere realizzato anche un sistema antintrusione automatico con ripetizione del segnale video in sala controllo presidiata H24;
2. Tutte le unità incaricate del servizio di Vigilanza esterna nelle ore silenziose, oltre al possesso della qualifica di "addetti antincendio" ai sensi della legge 609/96, dovranno frequentare un corso di formazione specifico per emergenze riguardanti il GPL e conseguire il relativo attestato di idoneità.

Fatto salvo naturalmente l'obbligo della adozione dei provvedimenti e delle misure preventive e protettive in relazione alle valutazioni e condizioni di rischio antincendio nelle installazioni in esame, e quanto eventualmente potrà richiedere il Comando Provinciale VVF competente per territorio in relazione alla sicurezza antincendi.

IL DIRETTORE REGIONALE

MISTRETTA

Dirigente del Direttore Regionale
V. DIRIGENTE

AZ/pt