



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA

Prot. n. 4609

All.

Cagliari,

Al Comando Provinciale VV.F. di

CAGLIARI

Risp. al foglio n. 13136 – 19418 del 29.06.05

OGGETTO: Istanza di deroga (art. 6 DPR n°37 del 12.01.1998) del 6.05.2005, relativa al progetto di modifica ed ampliamento del Centro Commerciale di Cagliari.
Attività elencata al n° 87 del D.M. 16.02.82, comprendente anche quelle di cui ai n° 16, 17, 20, 22, 43, 64, 88, 89, 91, 95, 92.

In riscontro alla nota n. 13136 – 10418 del 29 giugno 2005 di pari oggetto, con cui viene trasmessa un'istanza di deroga relativa alla maggior lunghezza delle vie di esodo dal centro Commerciale rispetto ai 30 metri richiesti dalla vigente normativa, si comunica che, in seguito ai chiarimenti forniti dalla Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi – Ispettorato Insediamenti Civile, Commerciali, Artigianali e Industriali con protocollo n. P1416/4122 sott. 54/9 del 21 dicembre 2001, codesto Comando può procedere direttamente all'approvazione senza ricorso alla procedura di deroga di cui all'art 6 del D.P.R. n. 37/1998.

IL DIRETTORE
(Mistretta)