



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Alla Soc. ....  
08020 OTTANA

Cagliari, .....

Al Comando Provinciale  
dei Vigili del Fuoco di

NUORO

Prot. N° .....-PI *Allegati*

**OGGETTO:** Gruppi elettrogeni della Centrale Termoelettrica ..... sito in Ottana  
(n° 64 D.M. 16.02.1982).  
Istanza di deroga al punto 3.2 della circolare, n. 31 del 31 agosto 1978.

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 10.09.2007.

- a) visto il parere relativo del Comando Prov.le VV.F. di Nuoro –  
b) preso atto:

- del contenuto della lettera circolare del M.I. – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Area Prevenzione Incendi - Prot. la P707/ 4188 sott. 4 del 30 maggio 2007, nella quale veniva comunicato che “ Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi ha espresso parere favorevole allo schema di regola tecnica che, una volta emanata, aggiornerà abrogandole, le vigenti disposizioni di sicurezza antincendio per i gruppi elettrogeni (circolare , n. 31 del 31 agosto 1978; circolare , n.12 del 8 luglio 2003).”
- che nella stessa lettera circolare, all'ultimo comma viene disposto, che “gli interessati potranno richiedere l'approvazione dei progetti di installazioni degli impianti in argomento, in linea con le disposizioni della emananda normativa, tramite il ricorso alla procedura di deroga prevista dall'art. 6 del DPR 12 gennaio 1998 n° 37”;

c) Acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n°43 del 11 ottobre 2007;  
fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto altro disposto dalle circolari del M.I. (circolare , n. 31 del 31 agosto 1978; circolare , n.12 del 8 luglio 2003), ai sensi del DPR n° 37/98, si esprime parere favorevole alla deroga di cui trattasi.

IL DIRETTORE REGIONALE  
MISTRETTA

AM/pt