

- 2) realizzazione del pavimento della rampa mediante materiale antisdrucciolevole ed incombustibile;
- 3) realizzazione di due corrimani lungo tutto lo sviluppo della rampa, da ambo le parti in modo da non sporgere oltre gli otto centimetri rispetto alla larghezza della rampa;
- 4) installazione di illuminazione lungo il percorso, con impianto di sicurezza e lampade ubicate in basso in entrambi i lati;
- 5) posizionamento di bande laterali rifrangenti in posizione di battipiede;
- 6) installazione di un sistema di allarme acustico – alimentato anche in sicurezza – tale da segnalare immediatamente al pubblico lo stato di potenziale pericolo e dare le disposizioni di evacuazione;
- 7) durante l'esercizio mantenere vincolato con lucchettatura in posizione di massima apertura il cancello posto all'ingresso della rampa del marciapiede.

L'ISPETTORE REGIONALE
GENTILE

PA/Ar