



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Cagliari,

Prot. N°-PI Allegati

Alla Società

PORTO TORRES

Al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di

SASSARI

OGGETTO: Deposito di bitume di petrolio della soc. con sede in Porto Torres
(Att. N°15 del DM 16.02.1982).
Istanza di deroga al punto 49 del Titolo IV del D.M. 31/07/1934.

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 01.12.2004.

- Visto il parere del Comando Prov.le di Sassari;
- Acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n°33 del 20/01/2005

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto disposto dal D.M. 31/07/1934, ai sensi del D.P.R. n° 37/98, si concede la deroga di che trattasi alle seguenti condizioni:

- Sul circuito dell'olio diatermico venga installato un dispositivo di blocco per bassa pressione dell'olio.
- L'impianto di raffreddamento dei serbatoi sia sezionato in linee indipendenti per ciascun serbatoio.

Fatto salvo naturalmente l'obbligo della adozione dei provvedimenti e delle misure preventive e protettive in relazione alle valutazioni e condizioni di rischio antincendio nelle installazioni in esame, e quanto eventualmente potrà richiedere il Comando Provinciale VVF competente per territorio in relazione alla sicurezza antincendi.

IL DIRETTORE REGIONALE

MISTRETTA

AZ/pt