



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA

Prot. n° ..... Allegati .....

*Cagliari,*  
.....

All' .....  
.....

**SASSARI**

**RACCOMANDATA A/R**

e p.c. Al Comando Provinciale  
Vigili del Fuoco

**SASSARI**

OGGETTO: Pratica n° 998  
Istanza di Deroga ISTITUTO TECNICO .....  
Attività n° 85 del D.M. 16.02.82  
Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90.

Con riferimento all'istanza di deroga indicata in oggetto, a conclusione dell'istruttoria e sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 si comunica che la stessa non può essere accolta per il seguente motivo:

***“Le motivazioni addotte per la richiesta di deroga non sono accettabili essendo possibile ricercare altre soluzioni architettoniche per il posizionamento di una scala esterna che eviti le problematiche rappresentate.”***

Ai sensi dell'art. 10 bis della legge n° 241/90 la S.V. ha diritto di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, prima della formale adozione del provvedimento negativo, le proprie osservazioni eventualmente corredata da ulteriore documentazione.

IL DIRETTORE REGIONALE  
Mistretta